

ブロック塀等調査報告書

番号()

所在地	大和市		調査年月日	平成 年 月 日						
所有者 又は 管理者	住所									
	氏名									
塀の 規模 等	塀の延長			調査者						
	種別	CB、CB+F、組積、万年、その他()								
	築造年月	S・H 年 月 頃								
調査 区分	種別	1. ブロック塀		2. 組積造	現 状	危険度				
		点検項目	1.2m以下			1.2m超え～ 2.0m以下	2.0m超え～ 2.2m以下	0 安全	1 やや 危険	3 危険
建築 基準 法 関 係 に よ る	イ	高さ	2. 2m以下		1. 2m以下	m				
	ロ	壁厚	10cm以上	15cm以上	高さの1/10 以上	cm				
	ハ	控 壁	間隔	3. 4m以下		4. 0m以下	有・無	m		
			出幅	高さの1/5以上		壁の1.5倍以上		m		
			高さ					m		
	ニ	基 礎	根入	30cm以上		20cm以上	有・無	cm		
			たけ	35cm以上		20cm以上	有・無	cm		
	ホ	配 筋 状 況	壁内の縦筋(80cm以下間隔)			有・無	cm			
			壁内の横筋(80cm以下間隔)			有・無	cm			
			壁の端部、隅角部			有・無				
壁の頂部			有・無							
現 状 に よ る	ヘ	躯体強度	風化(大・小・なし)、							
	ト	亀裂	躯体クラック(大・小・なし)							
	チ	傾斜・ぐらつき	傾斜・ぐらつき(大・小・なし)							
	リ	すかしブロック	多い、少ない、なし							
	ヌ	地盤の状況	平地、斜面、台地、盛土、所見()							
	ル	土圧	なし、40cm以下、40cmを超える ()cm							
	ヲ	塀下の擁壁	材料:RC、玉石、間地ブロック、その他()							
高さ:1m未満、1～2m未満、高さ()m										
評 価		A ・ B ・ C								
その後の経過										

現場の状況(写真)



危険と思われる部分(写真)

