

評点表

評点	危険度	建築基準法による評価						現状による評価						
		イ	ロ	ハ	ニ		ホ	ヘ	ト	チ	リ	ヌ	ル	
		高さ	壁厚	控壁	基礎		鉄筋	躯体強度	亀裂	傾斜・ぐらつき	すかしブロック	地盤の状況	土圧	
			深さ	たけ										
0	安全	適	適	適	適	適	適	適	なし	なし	なし	なし	入りにくい	なし
1	やや危険	/	/	3.4m<間隔≤4.0m (4.0) (4.5) 長さ<1/5H (1.5t)	25≤深さ<30 cm cm (18) (20)	25≤たけ<35 cm cm (15) (20)	縦・横80cm～ 120cm間隔。 基礎にあり。 その他なし。	小	小	小	少ない	抵抗がある が入る	盛土厚≤40cm	
3	危険	否	否	4.0m<間隔 (4.5)	深さ<25cm (18)	たけ<25cm (15)	上記以外	大	大	大	多い	抵抗なく 入る	40cm<盛土厚	
	不明	調査したが判断できない箇所に○をして、評点は付けない。												

(注) 1. ()内数値は組積造の場合 2. 表中「適」とは、建築基準法施行令に定める基準に適合の意

ブロック塀等調査報告書の危険度欄に、該当する箇所へ○を付ける。

スカシブロックの判定について。スカシブロックの間隔がブロック5枚以上は「少ない」。ブロック4枚以下は「多い」と判断する。

A,B,Cランクの判定基準

A : B、Cランクのいずれにも該当しないもの(評点0)

B : Cランクには該当しないが建築基準法上又は、外観上の欠損を有しており、改善を要するもの(評点1～2)

C : 建築基準法の基準に適合せず、外観上も欠損が著しく、危険度大であるもの(評点3以上)