

令和6年度 維持管理に関する状況

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (単位:トン)

	一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃ごみ	休炉中	872.58	3,096.96	3,634.54	699.68	休炉中	休炉中	2,583.81	3,484.96	3,739.55		
2号炉		休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	2,431.04	981.70	2,175.77	1,861.00	休炉中		
3号炉		3,664.61	3,637.00	1,097.51	218.44	3,801.65	2,416.60	休炉中	休炉中	休炉中	349.69		

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度(定常時) (単位:℃)

	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	800℃以上 測定場所:A	休炉中	878～1030	880～1092	866～1056	892～1062	休炉中	休炉中	866～1088	879～1096	857～1025		
2号炉		休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	907～1117	918～1109	852～1120	841～1128	休炉中		
3号炉		858～1054	858～1043	860～1027	868～1006	846～1054	870～1081	休炉中	休炉中	休炉中	905～1054		

3. 集じん機(バグフィルタ)入口のガス温度(定常時) (単位:℃)

	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	210℃以下 測定場所:B	休炉中	207～211	200～214	209～211	209～211	休炉中	休炉中	199～211	209～211	209～211		
2号炉		休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	200～211	209～211	199～212	209～212	休炉中		
3号炉		200～211	209～211	209～211	209～211	200～211	209～211	休炉中	休炉中	休炉中	209～211		

4. 煙突より排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(定常時) (単位:ppm 排ガス連続自動分析計により測定。O₂12%換算値)

	管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	100ppm以下 測定場所:C	休炉中	3～15	3～9	3～9	3～10	休炉中	休炉中	2～57	2～21	2～18		
2号炉		休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	休炉中	2～16	2～10	1～11	1～14	休炉中		
3号炉		3～15	4～16	4～13	3～11	3～39	3～21	休炉中	休炉中	休炉中	5～31		

※数値は、休炉期間や炉の立ち上げ下げを除く定常運転期間における、月初1日0時台～月末23時台までの1時間平均値のうち、最小値～最大値です。

5. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去年月日

・焼却炉稼働中、ボイラーの水平蒸発管に堆積したばいじんは、スートブロアにより1日2回除去しています。
・焼却炉稼働中、バグフィルタに堆積したばいじんは、パルスジェットにより払い落とし、スクリーコンベアで連続して除去しています。

6. 排ガス中のばい煙測定結果

測定結果及び自主管理値はすべてO₂=12%換算値です。 N.D.: 定量下限値未満

1 号 炉	試料採取年月日			6月12日	7月8日	11月15日	1月17日
	報告書作成日			7月1日	7月23日	12月6日	2月4日
	項目	単位	自主管理値	測定結果			
	硫黄酸化物	ppm	30	11	9.5	5.7	11
	ばいじん	g/Nm ³	0.03	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	塩化水素	ppm	50	30	26	9.6	24
	窒素酸化物	ppm	50	29	32	23	24
	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1	試料採取日: R6.11.27 報告書受付日: R7.1.14		測定結果: 0.047	

2 号 炉	試料採取年月日			9月26日	11月18日		
	報告書作成日			10月11日	12月6日		
	項目	単位	自主管理値	測定結果			
	硫黄酸化物	ppm	30	7.6	4.2		
	ばいじん	g/Nm ³	0.03	N.D.	N.D.		
	塩化水素	ppm	50	13	29		
	窒素酸化物	ppm	50	28	27		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1	試料採取日: R6.11.27 報告書受付日: R7.1.14		測定結果: 0.0059	

3 号 炉	試料採取年月日			4月19日	8月22日		
	報告書作成日			5月10日	9月9日		
	項目	単位	自主管理値	測定結果			
	硫黄酸化物	ppm	30	8.2	4.5		
	ばいじん	g/Nm ³	0.03	N.D.	N.D.		
	塩化水素	ppm	50	19	9.3		
	窒素酸化物	ppm	50	21	26		
	ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	1	試料採取日: R6.9.13 報告書受付日: R7.1.14		測定結果: 0.041	

環境計量証明事業者による公定法分析です。