

国、神奈川県、在日米軍が実施した、厚木海軍飛行場内の調整池の水の分析結果  
 (2022年10月6日採水) 及び在日米軍による、粒状活性炭処理後の水の分析結果  
 (2022年10月4日採水)

1. 分析結果

地点	結果 (ng/L)								
	国			神奈川県			在日米軍		
	PFOS	PFOA	合計	PFOS	PFOA	合計	PFOS	PFOA	合計
調整池 採水地点 1	110	740	850	25	500	530	N.D.	742	742
調整池 採水地点 2	100	810	910	21	520	540	N.D.	674	674
粒状活性炭 処理後	/	/	/	/	/	/	1.5	3.1	4.6
	/	/	/	/	/	/	1.4	3.4	4.8

2. 採水地点



※国土地理院空中写真を加工して使用