

(お知らせ)

令和5年2月22日
海上自衛隊第4航空群

海上自衛隊厚木航空基地における泡消火設備専用配管等の洗浄水が漏出した事案に関する情報提供について

令和4年12月14日、神奈川県綾瀬市の海上自衛隊厚木航空基地内燃料タンク地区において、P F O S等が残留しているおそれのある泡消火設備専用水槽内の水を処分するため、当該水槽水を抜き取り、配管等を洗浄していたところ、地中に埋設された配管の周辺から、洗浄水が地表面に漏れ出る事案が発生しました。

事案発生後、直ちに地表面に漏れ出た水を回収するとともに、配管周辺の土壌を掘削し、回収するといった流出防止対策を講じました。この作業の過程において、掘削した範囲以上の広がりがなく、基地外には流出していないことを確認しています。回収した水及び土壌については、関係法令等に基づき、処分までの間、適切に管理しつつ、速やかに処分してまいります。

また、漏出の原因は、配管が老朽化し破損したことによるものと推定しておりますが、配管洗浄前の確認作業では異常が見られなかったため、破損は配管の洗浄開始後に起こったものと判断しています。破損した配管については、今後の設備更新の際に交換する予定です。

海上自衛隊厚木航空基地としては、再発防止に取り組むとともに、引き続き、適切に対応してまいります。

問合せ先

海上自衛隊厚木航空基地

第4航空群司令部 環境保全専門官 浦

電話 0467-78-8611 (代) 内線 2202