

質 疑 応 答 書

工事名 公私連携型保育所等整備事業に係るプロポーザル

番 号	質 疑 事 項	回 答
1	給水引込について、質疑回答図面と水道局から入手した管路情報図に相違があります。 管路情報図より法務局へは25mm の配管が分岐していますが、法務局側の工事が必要な場合は別途協議と考えて宜しいでしょうか。	法務局側への工事は不要だとお考え下さい。
2	電気の引込は架空で施工するものとして宜しいでしょうか。	地中配管にて引き込むことを想定してください。