

質 疑 応 答 書

工事名 公私連携型保育所等整備事業に係るプロポーザル

番 号	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書P1・2.⑥工事監理業務は、施工予定者とは異なる第三者を選定する必要がありますか？	施工予定者と異なる第三者を選定する必要はありませんが、資格要件に記載している必要な資格を有した方が、適正な監理を実施して下さい。
2	仕様書P1.⑧諸経費(……各種事業運営に必要となる保険)とは、どの範囲までをカバーする保険となりますか？	施設賠償責任保険や火災保険などです。
3	仕様書P10.10行目の「電波障害調査や対応」などとありますが、その対応は例えば、電波障害対策工事が必要となった場合も含みますか？	電波障害対策工事が必要になった場合の施工は当該賃貸借に含むものとしてお考え下さい。
4	施設概要説明書の防災・避難設備に関し、防災備蓄倉庫に防災備品は必要ですか？その場合、何人分を何日備蓄しますか？また、非常用自家発電は何日分ですか？	衛生用品、飲料水、簡易トイレなどの備品の用意は不要です。防災備蓄倉庫には、防災備品約150人分を3日分備蓄します。非常用自家発電も3日分必要です。

5	敷地前面に電柱、電線がありますが、作業に支障が出るかと思われます。移設作業は今回、工事に含まれるのでしょうか？	本工事において必要となる移設作業については、含むものとしてお考え下さい。
6	企画書提案書作成要領P1.2提案書類(1)会社概要書の添付書類において、④事業所所在地の納税証明書原本とありますが、本社所在地の納税証明書原本は不要と考えてよろしいでしょうか？支店分の納税証明書原本のみでよろしいでしょうか？	支店分のみで構いません。