

大和市立小中学校耐震化状況

令和5年3月現在

学校名	棟	建築年月	保有面積	耐震診断 (Is値)	対応状況	
北大和小学校	中央棟	S42.03	1,041 m ²	0.30	補強済	H8
		S46.03	522 m ²	0.30		
		S50.03	423 m ²	0.30		
		S53.03	258 m ²	0.30		
	東棟	S50.03	1,271 m ²	0.51		
		S50.03	1,160 m ²	0.51		
		S53.03	426 m ²	0.51		
	西棟	R02.02	2,935 m ²	新耐震基準以降建設		
体育館	R05.02	989 m ²	新耐震基準以降建設			
林間小学校	東棟	S40.06	1,261 m ²	0.41	補強済	H10
		S41.03	1,015 m ²	0.41		
		S45.03	278 m ²	0.40		
	南棟	S53.03	963 m ²	0.65		
	給食棟	S56.03	78 m ²	0.57		
	西棟	H02.03	1,789 m ²	新耐震基準以降建設		
	特別教室棟	H21.02	939 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H21.02	945 m ²	新耐震基準以降建設		
大和小学校	西棟	S40.06	1,269 m ²	0.34	補強済	H8
		S41.03	1,350 m ²	0.34		
	東棟	S47.03	580 m ²	0.29		
		S50.03	1,581 m ²	0.29		
	特別教室棟	H23.02	1,170 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H23.02	1,360 m ²	新耐震基準以降建設		
草柳小学校	西棟	S38.03	1,485 m ²	0.48	補強済	H10
		S39.03	530 m ²	0.48		
	東棟	S39.03	1,197 m ²	0.50		
		S44.02	257 m ²	0.50		
	南棟	S46.03	911 m ²	0.43		
		S54.03	525 m ²	0.43		
	体育館	S46.03	77 m ²	0.69	新耐震基準以降建設	
	H23.01	913 m ²	新耐震基準以降建設			
深見小学校	西棟	S41.03	1,044 m ²	0.48	補強済	H12
		S42.03	2,227 m ²	0.48		
	東棟	S44.02	262 m ²	0.44		
		S47.03	1,054 m ²	0.44		
	体育館	H23.01	913 m ²	新耐震基準以降建設		
	桜丘小学校	北棟	S42.03	1,261 m ²	0.35	補強済
S43.03			1,187 m ²	0.35		
S44.02			251 m ²	0.35		
S45.03			628 m ²	0.35		
南棟		S52.03	1,437 m ²	0.82	不要	
体育館		H22.01	913 m ²	新耐震基準以降建設		
渋谷小学校	東棟	S42.03	1,262 m ²	0.37	補強済	H9
		S43.03	2,007 m ²	0.37		
		S44.02	263 m ²	0.37		
	西棟	S45.03	1,038 m ²	0.40		
		S46.02	442 m ²	0.40		
	特別教室棟	H14.03	931 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H14.03	968 m ²	新耐震基準以降建設		

大和市立小中学校耐震化状況

令和5年3月現在

学校名	棟	建築年月	保有面積	耐震診断 (Is値)	対応状況	
西鶴間小学校	西棟	S42.03	1,620 m ²	0.36	補強済	H11
		S50.03	347 m ²	0.36		
	東棟	S43.03	530 m ²	0.35		
		S45.03	1,193 m ²	0.35		
		S48.03	790 m ²	0.35		
体育館	S53.03	690 m ²	0.64	補強済	H15	
緑野小学校	西棟	S46.03	2,502 m ²	0.30	補強済	H8
	東棟	S49.05	1,896 m ²	0.36		
	特別教室棟	H23.02	1,270 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H23.02	813 m ²			
上和田小学校	西棟	S47.03	3,060 m ²	0.38	補強済	H12
	東棟	S50.03	1,805 m ²	0.55		
	体育館	S53.03	666 m ²	0.66	補強済	H17
柳橋小学校	北棟	S48.03	4,051 m ²	0.69	補強済	H13
	東棟	S50.03	1,733 m ²	0.52		
	西棟	S56.03	824 m ²	0.72	不要	
	体育館	S53.03	686 m ²	0.69	補強済	H16
南林間小学校	北東棟	S49.05	2,238 m ²	0.54	補強済	H11
	北西棟	S49.05	1,937 m ²	0.45		
	南棟	S55.03	887 m ²	0.62	補強済	H15
	体育館	S52.03	666 m ²	0.66		
福田小学校	北棟	S50.03	2,509 m ²	0.38	補強済	H9
	管理棟	S50.03	1,157 m ²	1.01	不要	
	南棟	S50.03	1,447 m ²	0.36	補強済	H9
		S55.03	513 m ²	0.36		
	体育館	S53.03	666 m ²	0.65	補強済	H16
大野原小学校	東棟	S51.03	2,533 m ²	0.38	補強済	H12
		S56.03	368 m ²	0.38		
	西棟	S51.03	2,470 m ²	0.32		
		S56.03	32 m ²	0.32		
	体育館	S53.03	666 m ²	0.66	補強済	H17
下福田小学校	西棟	S53.03	1,864 m ²	0.37	補強済	H13
	東棟	S53.03	1,967 m ²	0.36		
		S56.03	672 m ²	0.36		
	特別教室棟	S53.03	697 m ²	1.20	不要	
	体育館	S53.03	729 m ²	1.20		
大和東小学校	西棟	S54.03	2,446 m ²	0.36	補強済	H8
	南棟	S54.03	1,118 m ²	0.37		
	特別教室棟	S54.03	702 m ²	0.56		
	体育館	S54.03	715 m ²	0.56		
文ヶ岡小学校	校舎棟	S55.03	2,637 m ²	0.65	補強済	H14
	特別教室棟	S55.03	762 m ²	0.80		
	体育館	S55.03	727 m ²	0.80	不要	
	東棟	H28.03	638 m ²	新耐震基準以降建設		
中央林間小学校	東棟	S57.03	2,175 m ²	新耐震基準以降建設		
	西棟	S57.03	1,762 m ²			
	特別教室棟	S57.03	741 m ²			
	東増築棟	H19.02	451 m ²			
	南棟	R04.02	1,332 m ²			
体育館	S57.03	715 m ²				
引地台小学校	校舎棟	S59.03	3,181 m ²	新耐震基準以降建設		
	特別教室棟	S59.03	710 m ²			
	体育館	S59.03	729 m ²			

大和市立小中学校耐震化状況

令和5年3月現在

学校名	棟	建築年月	保有面積	耐震診断 (Is値)	対応状況	
大和中学校	北東棟	S38.03	975 m ²	0.46	補強済	H8
	北西棟	S39.03	1,962 m ²	0.33		
	南棟	S40.06	2,470 m ²	0.35		
	技術棟	S53.08	292 m ²	1.76	不要	
	講堂	S54.03	926 m ²	1.12		
	中央棟	H25.12	928 m ²	新耐震基準以降建設		
光丘中学校	校舎棟	H20.02	11,775 m ²	新耐震基準以降建設		
	武道場	H05.07	1,410 m ²			
	体育館	H20.02	1,569 m ²			
	部室棟	H20.08	403 m ²			
渋谷中学校	校舎棟	H16.01	10,195 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H16.01	1,110 m ²			
つきみ野中学校	北棟	S46.03	2,336 m ²	0.37	補強済	H9
		S48.03	524 m ²	0.37		
	南棟	S50.03	1,855 m ²	0.41		
		S54.03	478 m ²	0.41		
		S56.03	672 m ²	0.41		
	特別教室棟	H23.02	1,151 m ²	新耐震基準以降建設		
	体育館	H23.02	1,314 m ²			
武道場	H04.07	1,171 m ²				
鶴間中学校	北西棟	S50.03	1,994 m ²	0.54	補強済	H11
	北東棟	S50.03	1,342 m ²	0.46		
	管理棟	S50.03	607 m ²	2.06	不要	
	南棟	S50.03	1,509 m ²	0.60	補強済	H11
	体育館	S52.03	925 m ²	0.60		
引地台中学校	北棟	S51.03	4,091 m ²	0.64	補強済	H10
	南棟	S51.03	2,015 m ²	0.53		
	体育館	S53.03	925 m ²	0.65	補強済	H18
上和田中学校	西棟	S54.12	3,521 m ²	0.69	補強済	H12
	東棟	S54.12	1,992 m ²	0.76	不要	
	体育館	S54.12	932 m ²	0.52	補強済	H11
南林間中学校	北棟	S56.03	3,047 m ²	0.77	不要	
	南棟	S56.03	1,416 m ²	1.16		
	西棟	S56.03	1,860 m ²	0.82		
	体育館	S56.03	937 m ²	0.73		
下福田中学校	北棟	S58.08	2,941 m ²	新耐震基準以降建設		
	東棟	S58.08	2,707 m ²			
	南棟	S58.08	1,576 m ²			
	体育館	S58.08	924 m ²			
	武道場	H03.07	1,202 m ²			