

違反対象物一覧表

令和 7 年 6 月 2 6 日現在

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		備 考
			違反事項	根拠法令等の条項	
1	芝本第 2 ビル	神奈川県大和市 大和南一丁目 4 番 1 5 号	自動火災報知設備未設置	消防法第 1 7 条第 1 項	自動火災報知設備が未設置のため、 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。
2	レインボー南林間	神奈川県大和市 西鶴間一丁目 8 番 1 4 号	自動火災報知設備未設置	消防法第 1 7 条第 1 項	自動火災報知設備が未設置のため、 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。
3	二見ビル	神奈川県大和市 桜森二丁目 2 6 番 1 3 号	自動火災報知設備未設置	消防法第 1 7 条第 1 項	自動火災報知設備が未設置のため、 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。
4	横瀬貸店舗併用住宅 (Steak House KING' S Restaurant&Bar ZIOU)	神奈川県大和市 南林間一丁目 1 1 番 1 2 号	自動火災報知設備未設置	消防法第 1 7 条第 1 項	自動火災報知設備が未設置のため、 火災の早期発見が遅れ、避難や初期 消火に影響が生じるおそれがある。

※ホームページの更新状況により、最新の情報が反映されないことがあります。