

違反対象物一覧表

令和7年7月8日現在

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容		備考
			違反事項	根拠法令等の条項	
1	芝本第2ビル	神奈川県大和市 大和南一丁目4番15号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
2	レインボー南林間	神奈川県大和市 西鶴間一丁目8番14号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
3	二見ビル	神奈川県大和市 桜森二丁目26番13号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
4	横瀬貸店舗併用住宅 (Steak House KING' S Restaurant&Bar ZIOU)	神奈川県大和市 南林間一丁目11番12号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
5	ゴルゴン9/やきとり 工房	神奈川県大和市 大和南一丁目2番4号	屋内消火栓設備未設置 自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	屋内消火栓設備及び自動火災報知設備が未設置のため、火災の早期発見及び消火が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。

※ホームページの更新状況により、最新の情報が反映されないことがあります。